



## УТВЪРДЕН:

Заповед № 974/04.09.2024 г.

Соня Илиева

Директор на ПГЕТ „Захари Стоянов“,

Харманли

## ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПГЕТ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

### Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1.** Вътрешните правила определят изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват в обекта в процеса на експлоатация.

**Чл. 2.** Всички работещи, учащи, наематели, ползватели и временно пребиваващи лица в обекта са длъжни да изпълняват точно и навреме установените вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност в училището.

**Чл. 3.** При експлоатацията на обекта се спазват и изискванията за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

**Чл. 4.** На основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, контрол по изпълнение на настоящите вътрешни правила осъществява отговорникът по пожарна безопасност, определен с моя заповед.

### Раздел II МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

**Чл. 5.** В училището се забранява:

- а) поставянето в коридорите, по стълби, по другите пътища за евакуация и на изходите на материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация, затварят се изходите или се създават други предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;
- б) поставянето на горими материали по пътищата за евакуация;
- в) разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1 m от главното и разпределителните електрически табла;
- г) възпрепятстването на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове, местата за управление на пожароизвестителната система и др. противопожарни системи;

- д) заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в работно време и в извънработно време, когато в училището пребивават хора;
- е) употребата на открит огън на територията и в сградата на училището;
- ж) преместването, закриването и нарушаване целостта на схемите за евакуация, на знаците, указващи посоката на евакуация и разположението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните кранове;
- з) преместването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасителите) от специално обозначените места за тяхното разполагане;
- и) складирането на територията на училището на материали, оборудване и отпадъци на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се;
- й) складиране на леснозапалими течности, както и на горими течности, газове и твърди вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение, както и в количества, които са по-големи от нормативно допустимите;
- к) извършването на ремонтни и строително-монтажни работи в обекта, при които се променя предназначението на помещенията; нарушава целостта, премахват се или се изграждат стени, врати и др.; променят техническите инсталации на сградата – сградна водопроводна инсталация за пожарогасене, пожароизвестителни системи, силно и слабоково електрически инсталации и др.;
- л) използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла, както и нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;
- м) използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед;
- н) оставянето без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита;
- о) експлоатацията на неизправни отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения, както и експлоатация на инсталации, уреди и съоръжения в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация.

**Чл. 6.** Пътищата до сградата на училището и до всички водоизточници се поддържат постоянно безпрепятствени и със свободен достъп за пожарни автомобили.

**Чл. 7.** Територията и сградата на училището се поддържат чисти от горими отпадъци от всякакво естество.

**Чл. 8.** По време на експлоатация не се разрешава свободната дворна площ на училището да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар.

**Чл. 9.** С цел спазване на изискванията за пожарна безопасност, преди извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, задължително да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност.

**Чл. 10.** В процеса на експлоатация, активните и пасивните мерки за пожарна защита (пожарни кранове, пожароизвестителна система, апарати за самозатваряне на врати и др.) и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

**Чл. 11.** При възникване на неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагръване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., служителите са длъжни незабавно да преустановят експлоатацията им и да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

**Чл. 12.** Всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта са длъжни да:

- а) знаят задълженията си, произтичащи от разработените план за действие при пожар и план за евакуация;
- б) спазват мерките за пожарна безопасност;
- в) могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари;
- г) проверят и оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място в края на работното време.

**Чл. 13.** При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обекта, за конкретното събитие/дейност да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност, който се представя в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Харманли, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

**Чл. 14.** При забелязване на пожар всеки е длъжен да подаде информация на тел. 112 и да предприеме съответните действия съгласно плана за евакуация и плана за действия на личния състав за гасене на пожар, когато това не поставя в опасност живота и здравето му.

**Чл. 15.** При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, да се сигнализира директора на училището или отговорника по пожарна безопасност.

**Чл. 16.** Редът за извършване на огневи работи на територията на обекта, е определен със Заповед № 962/04.09.2024 г.;

**Чл. 17.** Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № 963/04.09.2024 г.;

**Чл. 18.** Редът за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на обекта е определен със Заповед № 964/04.09.2024 г.;

**Чл. 19.** Редът за използване на електрически уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № 965/04.09.2024 г.;

**Чл. 20.** Редът за извършване на обучение и подготовка на личния състав по въпросите, свързани с пожарната безопасност е определен със Заповед № 966/04.09.2024 г.;

**Чл. 21.** Редът за организиране на пожарната безопасност на обекта в извънработно време е определен със Заповед № 967/04.09.2024 г.;

**Чл. 22.** Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожарните кранове, (системи за пожарна безопасност - напр. пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.) и е определен със Заповед № 968/04.09.2024 г.;

**Чл. 23.** Редът за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали е определен със Заповед № 969/04.09.2024 г.;

**Чл. 24.** Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво е определен със Заповед № 970/04.09.2024 г.;

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Настоящите Вътрешни правила са разработени и приети в съответствие с разпоредбата чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).

**§ 2.** Вътрешни правила са приети с Решение № 17, взето с Протокол № 18/03.09.2024 г. от заседание на Педагогическия съвет, утвърдени са със Заповед № 974/04.09.2024 г. на директора и влизат в сила от учебната 2024/2025 година

**§ 3.** Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на директора на училището.

**§ 4.** Копие от Вътрешните правила е оставено на видно място в училищната библиотека.

**§ 5.** Настоящите Вътрешни правила може да се актуализират, допълват и изменят при условията и по реда, при които са приети и утвърдени.

**§ 6.** Длъжностно лице за координиране и контрол на дейностите, регламентирани в Вътрешните правила е инж. Митко Грозев, на длъжност учител, практическо обучение, определено със Заповед № 971/04.09.2024 г. на директора.

**§ 7.** Указания за изпълнението на Вътрешните правила се получават от директора и длъжностното лице по § 6.

**§ 8.** Цялостен контрол по спазване на Вътрешните правила се осъществява от директора на ПГЕТ „Захари Стоянов“.

**СОНЯ ИЛИЕВА**

*Директор на ПГЕТ „Захари Стоянов“, гр. Харманли*

**Внимание!**

*Документът е примерен и може да бъде променян по преценка на директора и съобразно потребностите на институцията и спецификата на дейността. При използването му, ненужните текстове, в т.ч. пояснения, се изтриват.*